



**OPMERKINGEN:**  
 BENOODIGE VRIJE RUIMTE t.b.v. SERVICE EN LICHTSTROMING:  
 VOORKANT: 1200mm  
 ZIJWKANTEN: 1000mm  
 BOVENKANT: wj houden  
 DE HUISSTRUCTURIES VAN DEZE UNIT MOETEN NAUWGEZET OPGEVOLGD WORDEN,  
 D.W.Z. MET 4 KABELS OP DE HOEKPUNTEN BEVESTIGD AAN EEN SPREIDER.  
 DE UNIT MAG OOK NIET EEN VORROEFTRUK OPGETILD WORDEN.

Ordernr: 310145  
 Drawn: EA Date: 17-01-0  
 Rev.A : Date:  
 Rev.B : Date:  
 Rev.C : Date:  
 Rev.D : Date:

**Project:**  
 CONDENSING UNIT  
 TYPE: 38 AZ 030  
 MAATSCHETS (MET TRILLINGDEMPERLOCATIES)

Drawingnumber:  
 99DI-030AJ500837E

Carrier BV  
 PO box 151 2394 ZH Hezerswoude Rijndijk  
 Rijndijk 141 Telephone 071-3417111  
 Fax 071-3414192

UNIT	BEDRIJFSGEWICHT	KOELMIDDEL ANSLUITINGEN	ZWAARTEPUNT G $\pm$ 40mm	TRILLINGDEMPERS			
				X	Y	Z	
38 AZ 030	644 KG	ZUIG A $\phi$ 1 5/8	870	*	565	CP1-26	CP1-25
		VLOESTOF B $\phi$ 7/8"				CP1-26	CP1-25
						CP1-25	CP1-25



Carrietechniek  
 I.F.E. A.M.V. 1979