



BLOKKODE \_\_\_\_\_ 12 X 10 X 3800 X 50/50 X 10  
 OPPERVLAK \_\_\_\_\_ 233 m<sup>2</sup>  
 KAPACITEIT \_\_\_\_\_ 45000 W  
 MEDIUM \_\_\_\_\_ R22 DE T.o = -35°C  
 LUCHT HOEVEELHEID \_\_\_\_\_ 28320 m<sup>3</sup>/h T.r = -25°C  
 ONTDOOING \_\_\_\_\_ HEETGAS IN BLOK EN LEKBAK  
 VOLUME \_\_\_\_\_ ± 85 dm<sup>3</sup>  
 MASSA LEEG \_\_\_\_\_ ± 400 kg

UITVOERING 2X ALS GETEKEND 1X IN SPIEGELBEELD

ZEPHYR — 65509  
 Order nr: 6-04-689-11  
 Tek. nr: 29443B

**B.V. GOEDHART**  
 Koel- en luchttechniek  
 Sint Maartensdijk  
 Benaming: VC 145010 - SPEC