

## 02.2 TECHNISCHE DATEN

## 02.1.1 KOMPRESSOREN

<b>Kompressoren</b>		
	Kompressor 1	Kompressor 2
Hersteller	MYCOM	MYCOM
Type	F62B2	F62B2
Baujahr	1986	1986
Kältemittel	R22	R22
Betriebsstunden	42.700	31.300

## 02.1.2 MOTOREN

<b>Motoren</b>		
	Motor 1	Motor 2
Hersteller	LEROY-SOMER	LEROY-SOMER
Type	P 250 S-4	P 250 S-4
Baujahr	1986	1986
Leistung (kW)	75 kW	75 kW
Drehzahl (UPM)	1.465	1.465
Spannung (V)	Δ 380	Δ 380
Strom (A)	151,5	151,5
Betriebsstunden (h)	42.700	31.300
Anmerkung		Wicklungsschaden!

### 02.1.3 BILDDOKUMENTATION




Übersicht Kälteanlage TK 2



Anzeigetafeln Kälteanlage TK 2



Typenschild Kompressor 1 – TK 2



Typenschild Motor 2 – TK 2



Steuerschrank