



TYP _____ BEDR. KOND. / SONDERN. KOND.
 BLD/CODICE _____ AU 8
 LÄNGENAUSSTANDKOND. (mm) 16x16x2000x75/75
 FLÄCHE (m²) 2 R OHNE / 2 R EDW / 8 R 10mm
 KALTLEISTUNG (kW) 477
 KALTLEISTUNG (kW) 64000 / 76000
 LUFTMENGE (m³/h) 47700
 LUFTTEMP. EIN/AUS (°C) 65/-25
 WASSERTEMP. EIN/AUS (°C) 65/-25
 ZULASSIG. STAT. DRUCK (Pa) 80
 LÜFTERN 3 x ANEN 630/9/AZ - 37,5" mm1440 3x380V 50Hz B. BKH
 ABTÄUNUNG BLÖCK _____ HEISSGAS
 ABTÄUNUNG WANNE _____ HEISSGAS
 ROHR VOLLIMEN (mm) 2176
 MASSE LEER (kg) 82150
 AUSTAUFUNG _____ 30 x VIE GEZEICHNET

DIE VERLEIDUNG AUS SCHWELZIER VERZINKTER STAHL LIEFERT BEI
 NICHT SPRITZLACKIERT

LÜFTERS UND U PROFILE WERDEN DEMONTIERT MITGELIEFERT

ZULÄSSIGER BETRIEBSÜBERDRUCK 15 bar
PROBEDRUCK 20 bar

LÜFTKÜHLER 477 M² FEUER VERZINKT