

Goedhart VNS 65507

Specifications

| | |
|---|----------------------------------|
| Marka | Goedhart |
| Typ | VNS 65507 |
| Ogólna wydajność w kW | 59.3 |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Liczba wentylatorów | 5 |
| Średnica wentylatora mm | 7 |
| Rozmrażanie | Electric |
| Przepływ powietrza w m ³ /h | 35.310 |
| Rozmiary | 5400x1210x1200 mm (LxWxH) |
| Uwagi | YOB 2000 // 284m ² |
| Remarks | Capacity is based on 7K - 5°C |
| Volume | 71dm ³ |
| Waga | 450 kg |
| Stock | 2 |



Description

Used Goedhart VNS 65507

Used evaporator build by Goedhart type VNS 65507 with 59.3kW, and fans 35.310 m³/h, 71dm³ weight 450kg, YOB 2000 // 284m².



| Type | 3x400V-50Hz-4 pole - Δ (1500 tpm) | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------|---|---------|--------|----------|--------------------|-----------|-------|
| | Capacity | | | Capacity | | Alpvolume | Sound pressure level (L _{WA}) at 3 m (L _{WA}) | Surface | Fans | | Electrical defrost | | |
| | DTM=-7K -5/+2 | DTM=-6K -5/+1 | DTM=-5K -5/0 | DT1 (R404A) | DT1+8K Air cond°C 3/0 | | | | Number | Diameter | Coilblock | Drip tray | Total |
| VNS | kW | kW | kW | kW | m ³ /h | dB(A) | m ² | | | mm | kW | kW | kW |
| 6.3.35.7 | 13,6 | 11,3 | 8,9 | 11,5 | 6950 | 57 | 77 | 3 | 350 | 3,36 | 2,07 | 5,43 | |
| 6.4.35.7 | 17,7 | 13,5 | 11,2 | 14,9 | 9260 | 58 | 102 | 4 | 350 | 4,66 | 2,76 | 7,42 | |
| 6.5.35.7 | 23,7 | 18,8 | 13,3 | 19,8 | 11580 | 58 | 128 | 5 | 350 | 5,68 | 2,34 | 8,02 | |
| 6.6.35.7 | 27,9 | 23,0 | 17,7 | 23,5 | 13890 | 59 | 154 | 6 | 350 | 6,72 | 2,74 | 9,46 | |
| 6.7.35.7 | 33,1 | 25,9 | 20,8 | 27,5 | 16200 | 59 | 179 | 7 | 350 | 7,76 | 3,12 | 10,88 | |
| 6.8.35.7 | 38,2 | 30,7 | 22,9 | 31,9 | 18520 | 60 | 205 | 8 | 350 | 8,80 | 3,52 | 12,32 | |
| 6.3.40.7 | 19,9 | 15,9 | 12,5 | 16,8 | 10005 | 56 | 107 | 3 | 400 | 4,40 | 2,46 | 6,86 | |
| 6.4.40.7 | 26,5 | 21,6 | 16,7 | 22,4 | 13340 | 57 | 142 | 4 | 400 | 5,68 | 2,34 | 8,02 | |
| 6.5.40.7 | 32,1 | 26,0 | 20,9 | 27,0 | 16670 | 58 | 178 | 5 | 400 | 6,72 | 2,74 | 9,46 | |
| 6.6.40.7 | 40,4 | 32,0 | 23,6 | 33,8 | 20000 | 59 | 213 | 6 | 400 | 8,28 | 3,34 | 11,62 | |
| 6.3.45.7 | 30,6 | 24,4 | 19,2 | 25,7 | 15490 | 60 | 162 | 3 | 450 | 8,28 | 2,34 | 10,62 | |
| 6.4.45.7 | 40,7 | 33,2 | 25,7 | 34,4 | 20660 | 61 | 216 | 4 | 450 | 10,08 | 2,92 | 13,00 | |
| 6.5.45.7 | 51,5 | 41,5 | 32,1 | 43,4 | 25820 | 62 | 270 | 5 | 450 | 12,42 | 3,52 | 15,94 | |
| 6.6.45.7 | 60,7 | 49,6 | 38,8 | 50,7 | 30980 | 63 | 325 | 6 | 450 | 15,60 | 4,16 | 19,76 | |
| 6.5.50.7 | 59,3 | 48,8 | 37,0 | 52,1 | 35310 | 69 | 284 | 5 | 500 | 13,20 | 3,74 | 16,94 | |
| 6.6.50.7 | 72,1 | 56,2 | 45,1 | 63,2 | 42280 | 69 | 341 | 6 | 500 | 16,56 | 4,38 | 20,94 | |