

Ets A. Brandt et Fils 1545

Specifications

Марка	Ets A. Brandt et Fils
тип	1545
Литры	1545
Хладагент	Freon
Remarks	Y.o.b. 2009
Stock	1



Description

Used Ets A. Brandt et Fils 1545

Used Ets A. Brandt et Fils Freon liquid receiver with a volume of 1545 liter.



A. BRANDT ET FILS s.A. Rue Emile Vanderveelde 148 à Loncin Belgique			
Organisme Notifié Notified Body Eikend keuringsorganisme	00 26	Catégorie Category Klasse	1V-MOD.G
Référence Item Referentie	05060003 -	Client Customer Klant	FRIAGRA
Fluide Fluid Vloeistof	R22	Groupe Group Groep	1
N° appareil Equipment nr Toestel nr	2009-29	Année de Construction Manufacturing Year Jaar	2009
Pression de calcul Design pressure Ontwerpdruk	16	Température de calcul Design Temperature Ontwerp temperatuur	+35°C
Pression d'épreuve Test Pressure Proefdruk	22,8	Date d'Epreuve Test Date Proefdatum	16-12-09
Volume Volume Inhoud	1545	Poids Weight Gewicht	56,4
Code Code Ontwerpcode	NR2009.FD192	Coefficient soudure Welding coefficient Radiofgratie	0,95
Matériau Material Materiaal	SA285C H	Poinçon Stamp Keurtempel	



